

МБДОУ «Детский сад села Мошок»
 601385 с. Мошок, ул.Заводская, д.18
 Тел. 8(49235)56-1-44
 e-mail:mdoumoshok@yandex.ru
 ОГРН 1023302753143
 ИНН 3324009908 КПП 332401001
 ОКПО 43179239
 № 02 от 22.02.2022г.

Информация о проверках деятельности МБДОУ «Детский сад села Мошок» с указанием тем проверок, а также о принятых мерах по устранению выявленных нарушений за 2022 год

Наименование органа, осуществляющего контроль	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Гусь - Хрустальный, Гусь - Хрустальному и Судогодскому районам	Проверка плановая № 30 проведена в соответствии с решением от «11» февраля 2022 г., 17 ч 27 мин № 30, КНМ 33220061000 200960158	с «14» февраля 2022 г., 10 ч 00 мин по «18» февраля 2022 г., 11 ч 00 мин	<p>1. Ширина эвакуационного выхода, ведущего из лестничной клетки в помещения группы на первом этаже здания МБДОУ "Детский сад "села Мошок" по адресу: 601385, Владимирская область, Судогодский район, с. Мошок, ул. Заводская, д.18 (далее – здание детского сада) в лестничную клетку, составляет менее 0,8 м (фактическая ширина 0,76 м). <i>Основание: статьи 4, 6, 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон №123); п.4.2.19 СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (далее - СП 1.13130.2020).</i></p> <p>2. Ширина эвакуационного выхода, ведущего из лестничной клетки в тамбур перед наружной дверью на первом этаже здания детского сада, составляет менее 0,8 м (фактическая ширина 0,76 м). <i>Основание: статьи 4, 6, 89 Федерального закона №123; п.4.2.19 СП 1.13130.2020.</i></p> <p>3. Ширина эвакуационного выхода, ведущего из помещения</p>	<p>1-4 По ширине эвакуационных выходов необходимы расчеты, которые делает специализированная организация.</p> <p>5. СИЗ на каждого дежурного будут приобретены до 30.11.2022г.</p> <p>6. Проверка вент каналов определена в Плане-графике подготовки к отопительному периоду 2021- 2022 гг.</p> <p>По результатам проверки составлен Акт периодической проверки вентиляционных каналов от 31.05.2021г.</p> <p>Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей</p>

<p>управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Владимирской области</p>		<p>группы «Звездочка» на втором этаже здания детского сада в лестничную клетку, составляет менее 0,8 м (фактическая ширина 0,77 м). <i>Основание: статьи 4, 6, 89 Федерального закона №123; п.4.2.19 СП 1.13130.2020.</i></p> <p>4. Ширина эвакуационного выхода, ведущего из лестничной клетки в тамбур второго этажа здания детского сада, составляет менее 0,8 м (фактическая ширина 0,76 м). <i>Основание: статьи 4, 6, 89 Федерального закона №123; п.4.2.19 СП 1.13130.2020.</i></p> <p>5. Не обеспечено наличие в помещении пожарного поста средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (далее – СИЗ) из расчета не менее 1 СИЗ на каждого дежурного. <i>Основание: п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее – Правила противопожарного режима).</i></p> <p>6. Руководителем учреждения не определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов системы вентиляции в здании детского сада от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта. <i>Основание: п. 43 Правил противопожарного режима.</i></p>	<p>эксплуатации в помещениях МБДОУ «Детский сад села Мошок» и соответствуют проектно-сметной документации, стандартам, строительным нормам и правилам.</p>
---	--	--	--

Заведующий МБДОУ



О.И. Волкова