



Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО
распоряжение МЧС России
от 03.09.2021 № 777



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Владимирской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 16

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Гусь-Хрустальный,
Гусь-Хрустальному и Судогодскому районам управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Владимирской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

601352, Владимирская область, г. Судогда, ул. Карла Маркса, д. 57,
тел. (49235) 2-10-01, e-mail: ondsudogda@bk.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 30 / 1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
"Детский сад села Мошок"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 30 от «11» февраля 2022 года в период с «14» февраля 2022 г. по «18» февраля 2022 г.

начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальному и Судогодскому районам подполковником внутренней службы Никитиным Сергеем Юрьевичем

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад села Мошок" (далее – МБДОУ "Детский сад села Мошок") Волкова Ольга Ивановна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном надзорном мероприятии)

Для устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Ширина эвакуационного	статьи 4, 6, 89 Федерального	01.11.2022	

	выхода, ведущего из лестничной клетки в помещения группы на первом этаже здания МБДОУ "Детский сад "села Мошок" по адресу: 601385, Владимирская область, Судогодский район, с. Мошок, ул. Заводская, д.18 (далее – здание детского сада) в лестничную клетку, составляет менее 0,8 м (фактическая ширина 0,76 м)	закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон №123); п.4.2.19 СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (далее - СП 1.13130.2020)		
2.	Ширина эвакуационного выхода, ведущего из лестничной клетки в тамбур перед наружной дверью на первом этаже здания детского сада, составляет менее 0,8 м (фактическая ширина 0,76 м)	статьи 4, 6, 89 Федерального закона №123; п.4.2.19 СП 1.13130.2020	01.11.2022	
3.	Ширина эвакуационного выхода, ведущего из помещения группы «Звездочка» на втором этаже здания детского сада в лестничную клетку, составляет менее 0,8 м (фактическая ширина 0,77 м)	статьи 4, 6, 89 Федерального закона №123; п.4.2.19 СП 1.13130.2020	01.11.2022	
4.	Ширина эвакуационного выхода, ведущего из лестничной клетки в тамбур второго этажа здания детского сада, составляет менее 0,8 м (фактическая ширина 0,76 м)	статьи 4, 6, 89 Федерального закона №123; п.4.2.19 СП 1.13130.2020	01.11.2022	
5.	Не обеспечено наличие в помещении пожарного поста средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (далее – СИЗ) из расчета не менее 1 СИЗ на каждого дежурного	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее – Правила противопожарного режима)	01.11.2022	
6.	Руководителем учреждения не определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздухопроводов системы вентиляции в здании детского сада от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта	п. 43 Правил противопожарного режима	01.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ «Детский сад села Мошок»

Волкова О.И.

(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

Начальник ОНД и ПР

по г. Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальному

и Судогодскому районам

подполковник внутренней службы С.Ю. Никитин

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий